

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 2/6/2024										
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Κυριακή	00:00	2,58	2,57	0,00	0,01			1					1		0,44	0,44	
	01:00	2,34	2,32	0,01	0,01			1			1				0,26	0,32	
	02:00	2,20	2,19	0,00	0,00			1			1				0,76	0,76	
	03:00	2,19	2,19	0,00	0,00			1			1				0,75	0,75	
	04:00	2,06	2,06	0,00	0,01			1			1				0,65	0,65	
	05:00	2,01	2,00	0,00	0,01			1			1				0,59	0,59	
	06:00	2,08	2,05	0,04	0,00			1			1				0,67	0,67	
	07:00	2,23	2,19	0,04	0,01			1			1				0,77	0,77	
	08:00	2,44	2,42	0,02	0,00			1		1	1				0,72	0,72	
	09:00	2,63	2,63	0,00	0,00			1		1	1				0,81	0,80	
	10:00	2,80	2,80	0,00	0,00			1		1	1				0,91	0,96	
	11:00	2,84	2,84	0,00	0,00			1						1	0,87	0,72	
	12:00	2,99	2,98	0,01	0,00			1						1	0,77	0,84	
	13:00	3,07	3,00	0,07	0,00			1						1	0,77	0,85	
	14:00	2,96	2,73	0,23	0,00			1						1	0,77	0,57	
	15:00	2,79	2,47	0,32	0,00			1						1	0,77	0,44	
	16:00	2,63	2,44	0,19	0,00							1		1	0,77	0,66	
	17:00	2,67	2,46	0,21	0,00							1		1	0,77	0,67	
18:00	2,80	2,64	0,17	0,00							1		1	0,91	0,92		
19:00	2,91	2,76	0,16	0,00							1		1	0,99	0,98		
20:00	3,11	2,97	0,13	0,01						1	1		1	0,96	0,97		
21:00	3,29	3,09	0,18	0,01						1	1		1	0,99	0,99		
22:00	3,10	2,81	0,28	0,01							1		1	0,99	0,99		
23:00	2,84	2,54	0,30	0,01							1		1	0,97	0,97		

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης