

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 | | | | | |
|-------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Κυριακή, 2 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 24,51 | 24,44 | 0,07 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,70 | 8,63 |
| | 01:00 | 22,31 | 22,17 | 0,14 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6,46 | 6,37 |
| | 02:00 | 21,04 | 20,65 | 0,39 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5,13 | 5,10 |
| | 03:00 | 20,45 | 20,13 | 0,32 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4,62 | 4,67 |
| | 04:00 | 20,13 | 19,94 | 0,18 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,68 | 5,70 |
| | 05:00 | 19,78 | 19,71 | 0,07 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,36 | 5,33 |
| | 06:00 | 20,18 | 20,09 | 0,09 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4,35 | 4,33 |
| | 07:00 | 21,69 | 21,68 | 0,01 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 5,85 | 5,86 |
| | 08:00 | 23,78 | 23,78 | 0,00 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 6,28 | 5,89 |
| | 09:00 | 24,83 | 24,83 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4,63 | 4,66 |
| | 10:00 | 26,15 | 26,15 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5,25 | 5,24 |
| | 11:00 | 27,06 | 27,06 | 0,00 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5,69 | 5,70 |
| | 12:00 | 27,79 | 27,42 | 0,37 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6,48 | 6,48 |
| | 13:00 | 26,69 | 26,40 | 0,29 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 5,45 | 5,43 |
| | 14:00 | 24,24 | 23,87 | 0,36 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 5,34 | 5,35 |
| | 15:00 | 23,00 | 22,74 | 0,26 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,33 | 4,30 |
| | 16:00 | 23,54 | 23,05 | 0,49 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 4,87 | 4,78 |
| | 17:00 | 25,63 | 25,12 | 0,51 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 7,00 | 6,94 |
| | 18:00 | 28,69 | 28,24 | 0,45 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 7,78 | 9,29 |
| 19:00 | 31,30 | 31,11 | 0,19 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 4,97 | 10,66 | |
| 20:00 | 32,94 | 32,61 | 0,33 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | | 4,73 | 11,62 | |
| 21:00 | 34,24 | 33,55 | 0,69 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 | | 4,73 | 12,87 | |
| 22:00 | 31,31 | 30,66 | 0,65 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 4 | | 4,73 | 10,85 | |
| 23:00 | 27,74 | 27,31 | 0,44 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 4,73 | 8,86 | |

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας από τις 17:00.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |