

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Μ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024	00:00	24,78	24,71	0,07		1	1	1	1							4,73	6,34
	01:00	22,81	22,81	0,00			1	1	1							4,73	6,47
	02:00	21,54	21,53	0,01			1	1	1							4,73	5,17
	03:00	21,07	21,07	0,00			1	1	1							4,59	4,70
	04:00	20,81	20,81	0,00			1	1	1							4,41	4,43
	05:00	21,27	21,27	0,00			1	1	1							4,68	4,89
	06:00	22,36	22,35	0,01			1	1	1							4,73	5,98
	07:00	26,18	26,13	0,06		1	1	1	1							4,73	7,79
	08:00	29,44	29,23	0,21		1	1	1	1			1				4,73	7,67
	09:00	30,72	30,72	0,00			1	1	1			1				4,73	9,40
	10:00	32,33	32,33	0,00			1	1	1			1				4,73	10,57
	11:00	33,81	33,81	0,00		1	1	1	1			1				4,72	10,15
	12:00	34,34	34,33	0,01		1	1	1	1			1				4,73	10,73
	13:00	34,64	34,61	0,04		1	1	1	1			1				4,73	11,01
	14:00	32,98	32,88	0,10		1	1	1	1			1				4,76	9,35
	15:00	31,13	30,43	0,70		1	1	1	1			1				7,39	7,50
	16:00	31,24	30,23	1,01		1	1	1	1			1				7,52	7,56
	17:00	33,88	32,79	1,09		1	1	1	1			1				10,13	10,17
	18:00	35,88	35,22	0,66		1	1	1	1			1		1		12,01	12,05
	19:00	37,66	37,18	0,48		1	1	1	1			1		3		12,40	12,44
20:00	38,12	37,41	0,70		1	1	1	1			1		3		12,76	12,78	
21:00	39,46	38,83	0,63		1	1	1	1			1		3		13,67	13,68	
22:00	35,59	34,95	0,63		1	1	1	1			1		1		11,79	11,70	
23:00	31,08	30,82	0,26		1	1	1	1			1				8,07	8,02	

Τα ΑΠ Αντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας έως τις 15:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης