

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
3/6/24 0:00	101,60	92,89	8,70	0,00		1			1	1						0	1	1			1	1	1	26,21	25,78
3/6/24 1:00	94,88	79,52	15,36	0,00		1			1	1						0	1	1			1		1	29,06	28,23
3/6/24 2:00	91,83	73,55	18,28	0,00		1			1	1						0	1				1		1	33,53	27,53
3/6/24 3:00	90,65	67,82	22,83	0,00		1			1	1						0	1				1		1	39,75	27,13
3/6/24 4:00	90,73	68,74	21,99	0,00		1			1	1						0	1				1		1	40,77	27,16
3/6/24 5:00	93,77	76,10	17,67	0,00		1			1	1						0	1				1		1	33,71	27,86
3/6/24 6:00	100,84	91,17	8,32	1,35		1			1	1						0	1	1			1	1	1	26,97	26,72
3/6/24 7:00	119,35	103,78	9,73	5,83		1			1	1						0	1	1			1	1	1	33,75	33,64
3/6/24 8:00	134,38	114,95	8,77	10,67		1			1	1						0	1	1			1	1	1	40,00	40,02
3/6/24 9:00	146,42	126,08	6,26	14,07		1			1	1						0	1	1			1	1	1	43,78	43,83
3/6/24 10:00	153,04	129,03	7,06	16,95		1			1	1						0	1	1			1	1	1	45,85	45,87
3/6/24 11:00	154,34	131,31	4,61	18,42		1			1	1						0	1	1			1	1	1	46,27	46,29
3/6/24 12:00	158,03	134,19	4,47	19,37		1			1	1						0	1	1			1	1	1	47,36	47,37
3/6/24 13:00	162,78	136,76	6,33	19,68		1			1	1				1		0	1	1			1	1	1	48,47	48,48
3/6/24 14:00	161,99	132,76	10,17	19,06		1			1	1				1		0	1	1			1	1	1	48,32	48,32
3/6/24 15:00	156,98	125,98	14,27	16,72		1			1	1						0	1	1			1	1	1	46,97	46,95
3/6/24 16:00	156,07	130,30	11,93	13,83		1			1	1						0	1	1			1	1	1	46,78	46,77
3/6/24 17:00	160,94	135,34	13,25	12,35		1			1	1				1		0	1	1			1	1	1	48,15	48,17
3/6/24 18:00	161,75	137,31	19,15	5,28					1	1				1		0	1	1			1	1	1	48,28	48,28
3/6/24 19:00	158,57	138,90	18,17	1,50					1	1				1		0	1	1			1	1	1	47,42	47,43
3/6/24 20:00	157,30	133,64	23,63	0,03					1	1				1		0	1	1			1	1	1	48,39	47,16
3/6/24 21:00	150,91	125,83	25,08	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	45,26
3/6/24 22:00	137,10	112,33	24,76	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,53	41,11
3/6/24 23:00	123,64	98,72	24,92	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,32	37,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις