

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 3/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,53	2,27	0,26	0,01						1		1		0,79	0,79
	01:00	2,32	2,10	0,22	0,00						1		1		0,69	0,69
	02:00	2,26	2,05	0,21	0,00								1		0,79	0,79
	03:00	2,16	1,87	0,28	0,01								1		0,76	0,75
	04:00	2,11	1,91	0,20	0,00								1	1	0,27	0,21
	05:00	2,11	1,80	0,32	0,00									1	0,73	0,74
	06:00	2,20	1,91	0,28	0,00									1	0,77	0,77
	07:00	2,48	2,30	0,18	0,00							1		1	0,82	0,80
	08:00	2,64	2,56	0,08	0,00							1		1	0,86	0,89
	09:00	2,81	2,74	0,06	0,00							1		1	0,96	0,97
	10:00	2,92	2,88	0,03	0,01							1		1	0,98	0,98
	11:00	3,03	2,94	0,09	0,00							1		1	0,99	0,99
	12:00	3,07	2,57	0,17	0,33							1		1	0,94	0,93
	13:00	3,14	2,59	0,15	0,40							1		1	0,97	0,97
	14:00	3,09	2,47	0,22	0,40							1		1	0,94	0,93
	15:00	3,06	2,40	0,26	0,40							1		1	0,92	0,92
	16:00	2,95	2,24	0,31	0,40							1		1	0,84	0,84
	17:00	3,01	2,31	0,30	0,40							1		1	0,88	0,88
18:00	3,10	2,36	0,33	0,40							1		1	0,93	0,94	
19:00	3,21	2,39	0,41	0,40							1		1	0,97	0,98	
20:00	3,45	2,54	0,50	0,40							1		1	0,99	0,99	
21:00	3,60	2,66	0,34	0,60							1		1	0,99	0,99	
22:00	3,38	2,71	0,27	0,40							1		1	0,99	0,99	
23:00	3,00	2,39	0,21	0,40							1		1	0,88	0,88	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης