

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	27,41	27,41	0,00			1	1	1		1					6,60	6,58
	01:00	24,92	24,92	0,00				1	1		1					6,48	6,77
	02:00	23,36	22,98	0,37				1	1		1					7,42	7,42
	03:00	22,68	21,71	0,97				1	1		1					6,76	6,75
	04:00	22,32	20,62	1,70				1	1		1					6,39	6,35
	05:00	22,55	20,97	1,58			1		1		1					6,86	6,86
	06:00	23,71	23,21	0,51		1	1		1		1					6,74	6,72
	07:00	27,46	26,50	0,96		1	1		1		1			3		9,67	9,75
	08:00	30,79	30,08	0,72	1		1		1		1			5		11,47	11,45
	09:00	33,36	32,73	0,62	1		1		1		1			7		12,46	12,47
	10:00	34,30	33,27	1,03	1		1		1		1			7		12,14	12,02
	11:00	35,62	34,07	1,55			1	1	1		1			3		12,71	12,75
	12:00	36,81	34,10	2,70		1	1	1	1		1			1		13,23	13,27
	13:00	37,04	34,56	2,48		1	1	1	1		1			2		13,20	13,16
	14:00	34,95	34,12	0,83		1	1	1	1		1					11,39	11,35
	15:00	33,18	32,44	0,74		1	1	1	1		1					8,03	9,54
	16:00	33,11	32,26	0,85		1	1	1	1		1					8,04	9,47
	17:00	34,60	33,98	0,62		1	1	1	1		1					9,20	10,85
	18:00	38,10	38,08	0,03		1	1	1	1		1			3		12,96	13,03
	19:00	39,46	39,46	0,00		1	1	1	1		1			4		13,53	13,54
20:00	40,08	39,99	0,09		1	1	1	1		1			5		13,72	13,72	
21:00	39,91	39,82	0,09		1	1	1	1		1			5		13,51	13,52	
22:00	36,16	35,58	0,58		1	1	1	1		1			2		11,96	11,91	
23:00	32,00	31,18	0,82		1	1	1	1		1					8,85	8,88	

Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας στο διάστημα 15:10 με 16:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης