

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ              |                |                                    | Απολογισμός Λειτουργίας |                       |       |       |       |       |       |       |       | Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024                       |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) |                |                                    | 1,100                   | 1,100                 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |   |  |
| Ρ<br>Ε<br>Σ<br>Ε       | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW)   | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G3    | G4    | G6    | G7    | G8    | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
|                        |                |                                    |                         |                       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |
| Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024  | 00:00          | 2,19                               | 2,19                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,52  | 0,52   |
|                        | 01:00          | 2,04                               | 2,04                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,38  | 0,37   |
|                        | 02:00          | 1,98                               | 1,98                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,36  | 0,45   |
|                        | 03:00          | 1,95                               | 1,95                    | 0,00                  |       |       | 1     |       |       | 1     |       | 0,68  | 0,68   |
|                        | 04:00          | 1,91                               | 1,91                    | 0,00                  |       |       | 1     |       |       | 1     |       | 0,67  | 0,67   |
|                        | 05:00          | 1,88                               | 1,88                    | 0,00                  |       |       | 1     |       |       | 1     |       | 0,66  | 0,66   |
|                        | 06:00          | 1,86                               | 1,84                    | 0,02                  |       |       | 1     |       |       | 1     |       | 0,65  | 0,65   |
|                        | 07:00          | 2,11                               | 2,11                    | 0,01                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,55  | 0,52   |
|                        | 08:00          | 2,39                               | 2,39                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,71  | 0,71   |
|                        | 09:00          | 2,54                               | 2,54                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,83  | 0,85   |
|                        | 10:00          | 2,68                               | 2,68                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,94  | 0,94   |
|                        | 11:00          | 2,73                               | 2,71                    | 0,02                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,65  | 0,67   |
|                        | 12:00          | 2,72                               | 2,62                    | 0,10                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,95  | 0,95   |
|                        | 13:00          | 2,75                               | 2,59                    | 0,16                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,96  | 0,96   |
|                        | 14:00          | 2,64                               | 2,46                    | 0,19                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,92  | 0,92   |
|                        | 15:00          | 2,47                               | 2,27                    | 0,20                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,79  | 0,79   |
|                        | 16:00          | 2,46                               | 2,26                    | 0,20                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,77  | 0,77   |
|                        | 17:00          | 2,68                               | 2,58                    | 0,10                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,94  | 0,94   |
|                        | 18:00          | 2,81                               | 2,77                    | 0,04                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,98  | 0,98   |
|                        | 19:00          | 2,81                               | 2,81                    | 0,00                  |       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,70  | 0,61   |
| 20:00                  | 2,89           | 2,89                               | 0,00                    |                       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |       | 0,64  | 0,65  |  |
| 21:00                  | 2,94           | 2,86                               | 0,08                    |                       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |       | 0,69  | 0,70  |  |
| 22:00                  | 2,76           | 2,66                               | 0,11                    |                       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,67  | 0,76  |  |
| 23:00                  | 2,53           | 2,50                               | 0,03                    |                       |       | 1     | 1     |       | 1     |       | 0,85  | 0,85  |  |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης