



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024	00:00	13,66	12,70	0,96				1		1	4,63	4,40
	01:00	12,65	11,56	1,08				1		1	3,34	3,34
	02:00	12,01	11,59	0,42				1		1	2,74	2,73
	03:00	11,83	11,43	0,40				1		1	2,54	2,54
	04:00	11,52	10,89	0,64				1		1	2,25	2,26
	05:00	11,44	10,89	0,54				1		1	2,15	2,15
	06:00	12,08	11,83	0,25				1		1	2,81	2,80
	07:00	13,86	13,80	0,06		1				1	3,95	3,71
	08:00	15,71	15,71	0,00		1				1	6,36	5,31
	09:00	16,80	16,80	0,00		1		1		1	3,50	3,40
	10:00	17,11	17,11	0,00		1		1		1	3,80	3,63
	11:00	17,13	17,13	0,00		1		1		1	3,88	3,68
	12:00	17,72	17,72	0,00		1		1		1	4,73	4,24
	13:00	18,24	18,24	0,00		1		1		1	5,56	4,78
	14:00	17,44	17,43	0,01		1		1		1	4,58	4,12
	15:00	16,28	16,14	0,14		1		1		1	2,86	2,85
	16:00	16,31	16,06	0,25		1		1		1	2,88	2,88
	17:00	16,99	16,70	0,29		1		1		1	3,67	3,57
	18:00	18,69	17,76	0,92		1		1		1	5,96	5,25
	19:00	19,18	17,96	1,22		1		1		1	6,67	5,77
	20:00	19,67	18,41	1,27		1		1		1	7,24	6,22
	21:00	19,54	18,21	1,33		1		1		1	7,15	6,12
	22:00	17,78	16,80	0,97		1		1		1	4,85	4,41
	23:00	15,87	14,72	1,14		1		1		1	2,56	2,55

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης