

| ΗΣ ΧΙΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Τρίτη 4/6/2024 | | | | | |
|------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|-------|------|----------------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 9,00 | 11,00 | 14,48 | 14,48 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | | |
| Ημερομηνία | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Τρίτη | 00:00 | 17,45 | 17,45 | 0,00 | | 1 | | 1 | | | | | | 3,08 | 3,41 |
| | 01:00 | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | | | 3,33 | 4,75 |
| | 02:00 | 15,27 | 15,14 | 0,14 | 1 | 1 | | | | | | | | 2,75 | 3,35 |
| | 03:00 | 14,96 | 14,81 | 0,15 | 1 | 1 | | | | | | | | 2,39 | 2,89 |
| | 04:00 | 14,52 | 14,40 | 0,12 | 1 | 1 | | | | | | | | 1,95 | 2,35 |
| | 05:00 | 14,73 | 14,53 | 0,19 | 1 | 1 | | | | | | | | 2,10 | 2,56 |
| | 06:00 | 15,55 | 15,45 | 0,10 | 1 | 1 | | | | | | | | 2,97 | 3,90 |
| | 07:00 | 17,67 | 17,42 | 0,25 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,28 | 4,21 |
| | 08:00 | 18,80 | 18,57 | 0,23 | 1 | | | 1 | | | | | | 4,84 | 6,64 |
| | 09:00 | 20,49 | 19,99 | 0,50 | 1 | | | 1 | | | | | | 5,60 | 7,76 |
| | 10:00 | 21,35 | 20,68 | 0,67 | 1 | | | 1 | | | | | | 5,68 | 7,91 |
| | 11:00 | 21,18 | 20,68 | 0,50 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4,60 | 7,01 |
| | 12:00 | 22,51 | 22,13 | 0,38 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5,94 | 8,75 |
| | 13:00 | 22,80 | 22,39 | 0,41 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 6,16 | 9,03 |
| | 14:00 | 21,76 | 21,52 | 0,24 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5,78 | 7,71 |
| | 15:00 | 20,64 | 20,55 | 0,09 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4,78 | 6,16 |
| | 16:00 | 20,75 | 20,75 | 0,00 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4,83 | 6,23 |
| | 17:00 | 21,95 | 21,94 | 0,02 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 5,70 | 7,51 |
| | 18:00 | 23,95 | 23,95 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5,77 | 7,29 |
| | 19:00 | 24,42 | 24,42 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 4,68 | 5,50 |
| | 20:00 | 24,81 | 24,77 | 0,04 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5,10 | 6,07 |
| | 21:00 | 24,68 | 24,64 | 0,04 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5,01 | 5,88 |
| | 22:00 | 22,85 | 22,85 | 0,00 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 3,23 | 3,23 |
| | 23:00 | 20,58 | 20,52 | 0,06 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,69 | 2,35 |

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος, Μελανιούς και Ροδόκλινα 1 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 01:30 και από τις 11:00 έως τις 17:30. Το ΑΠ Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 16:00 έως τις 00:00. Σημειώνεται ότι στις 11:05 τέθηκαν εκτός τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα, Ροδόκλινα 1, Ροδόκλινα 2, Ποταμιάς και Ροχιάδες λόγω πυρκαγιάς.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |