

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 4 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)						
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
4/6/24 0:00	112,94	86,43	26,51	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	47,91	33,77	
4/6/24 1:00	105,07	79,02	26,05	0,00						1	1					0	1	1					1	1	46,96	31,48
4/6/24 2:00	100,74	75,54	25,20	0,00						1	1					0	1	1					1	1	43,50	30,19
4/6/24 3:00	98,15	73,33	24,82	0,00						1	1					0	1	1					1	1	40,90	29,40
4/6/24 4:00	97,69	72,63	25,05	0,00						1	1					0	1	1					1	1	42,94	29,27
4/6/24 5:00	101,37	76,41	24,95	0,00						1	1					0	1	1					1	1	45,37	30,37
4/6/24 6:00	107,21	85,00	21,57	0,64						1	1					0	1	1				1	1	1	38,12	31,75
4/6/24 7:00	125,24	98,67	21,97	4,61					1	1	1					0	1	1				1	1	1	40,57	37,46
4/6/24 8:00	142,17	109,95	23,28	8,95					1	1	1					0	1	1				1	1	1	45,35	42,59
4/6/24 9:00	153,75	118,92	20,78	14,05					1		1			1		0	1	1				1	1	1	46,03	46,09
4/6/24 10:00	160,50	127,18	16,15	17,18					1		1			1		0	1	1			1	1	1	1	47,94	47,97
4/6/24 11:00	162,07	125,50	17,70	18,87					1		1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,18	48,22
4/6/24 12:00	166,20	127,60	18,56	20,03					1		1			1		0	1	1			1	1	1	1	43,88	48,55
4/6/24 13:00	172,37	130,95	21,18	20,25					1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	46,14	48,55
4/6/24 14:00	172,08	127,74	24,66	19,68					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 15:00	166,34	124,21	23,89	18,24					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 16:00	166,01	126,52	23,60	15,89					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 17:00	169,56	133,03	24,47	12,06					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 18:00	172,53	134,82	30,51	7,19					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 19:00	168,83	134,11	32,61	2,11					1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 20:00	166,83	133,70	33,09	0,04					1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
4/6/24 21:00	160,40	128,46	31,94	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,55	47,93
4/6/24 22:00	146,52	115,56	30,96	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,33	43,94
4/6/24 23:00	133,94	104,28	29,65	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,14	40,18

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις