



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 4/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,67	2,52	0,14	0,01						1		1		0,87	0,88
	01:00	2,41	2,29	0,12	0,00						1		1		0,65	0,65
	02:00	2,34	2,34	0,00	0,00						1		1		0,57	0,57
	03:00	2,22	2,19	0,03	0,00						1		1		0,46	0,46
	04:00	2,22	2,14	0,08	0,00						1		1		0,63	0,64
	05:00	2,20	2,15	0,05	0,00								1		0,76	0,76
	06:00	2,32	2,32	0,00	0,00							1		1	0,61	0,61
	07:00	2,53	2,53	0,00	0,00							1		1	0,75	0,76
	08:00	2,76	2,76	0,00	0,00							1		1	0,95	0,96
	09:00	2,88	2,88	0,00	0,00							1		1	0,98	0,98
	10:00	3,03	3,03	0,00	0,00							1		1	0,99	0,99
	11:00	3,19	3,18	0,00	0,00							1	1	1	0,98	0,98
	12:00	3,28	3,27	0,01	0,00							1	1	1	0,98	0,98
	13:00	3,34	3,33	0,01	0,01							1	1	1	0,98	0,98
	14:00	3,23	3,16	0,06	0,01							1	1	1	0,98	0,93
	15:00	3,11	2,88	0,22	0,01			1					1	1	0,95	0,85
	16:00	3,06	2,75	0,31	0,00			1					1	1	0,94	0,61
	17:00	3,14	2,60	0,53	0,01			1					1	1	0,92	0,90
	18:00	3,19	2,65	0,54	0,01							1		1	0,96	0,97
	19:00	3,25	2,69	0,56	0,00							1		1	0,99	0,98
20:00	3,53	3,02	0,51	0,00							1		1	0,99	0,99	
21:00	3,70	3,34	0,36	0,01							1	1	1	0,99	0,99	
22:00	3,47	3,37	0,09	0,01							1	1	1	0,99	0,99	
23:00	3,17	3,13	0,04	0,00							1	1	1	0,90	0,90	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης