

| ΗΣ ΘΗΡΑΣ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | Τετάρτη 5/6/2024 | | | | |
|---|----------------|---|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|------|-----|-----------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | 7,3 | 7,3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,8 | 10,5 | 8,5 | 1 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G8 | G30 | G29 | H/Z (x31) |
| Τετάρτη | 05/06/24 0:00 | 40,98 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 13 |
| | 05/06/24 1:00 | 38,42 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 |
| | 05/06/24 2:00 | 36,06 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 8 |
| | 05/06/24 3:00 | 34,96 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 7 |
| | 05/06/24 4:00 | 34,15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | 05/06/24 5:00 | 34,18 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | 05/06/24 6:00 | 35,02 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 6 |
| | 05/06/24 7:00 | 39,84 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 |
| | 05/06/24 8:00 | 45,38 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 19 |
| | 05/06/24 9:00 | 49,27 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 20 |
| | 05/06/24 10:00 | 51,75 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 22 |
| | 05/06/24 11:00 | 52,56 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 23 |
| | 05/06/24 12:00 | 53,96 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 |
| | 05/06/24 13:00 | 54,70 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 25 |
| | 05/06/24 14:00 | 54,55 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 25 |
| | 05/06/24 15:00 | 53,73 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 |
| | 05/06/24 16:00 | 52,94 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 23 |
| | 05/06/24 17:00 | 53,39 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 23 |
| | 05/06/24 18:00 | 53,77 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 |
| | 05/06/24 19:00 | 53,81 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 |
| 05/06/24 20:00 | 53,25 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 | |
| 05/06/24 21:00 | 53,54 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 24 | |
| 05/06/24 22:00 | 52,11 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 23 | |
| 05/06/24 23:00 | 47,92 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 19 | |
| <u>Παρατηρήσεις:</u> | | | | | | | | | | | |
| Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. | | | | | | | | | | | |
| Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. | | | | | | | | | | | |
| Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης. | | | | | | | | | | | |