

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024											
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																					
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250					
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (Μw)	ΑΣΠ Κω						ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1			G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	57,34	55,34	2,00	0,01	1	1		1	1	1							1	1	1	11,90	12,00	
	01:00	53,61	51,37	2,23	0,00	1	1		1	1	1							1			1	12,46	12,43
	02:00	51,00	49,00	2,00	0,00	1	1		1	1	1							1			1	11,23	11,22
	03:00	49,28	46,99	2,29	0,00	1	1		1	1	1							1			1	9,56	9,52
	04:00	48,60	46,04	2,56	0,01	1	1		1	1	1							1			1	8,92	8,85
	05:00	49,28	47,70	1,58	0,01	1	1		1	1	1							1			1	9,48	9,52
	06:00	51,97	50,18	1,78	0,01	1	1		1	1	1							1			1	11,81	11,96
	07:00	59,38	57,05	2,32	0,01	1	1		1	1	1							1			1	15,19	15,20
	08:00	65,72	64,21	1,50	0,01	1	1		1	1	1			1				1	1		1	15,20	15,20
	09:00	71,30	70,22	1,06	0,01	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1	15,20	15,20
	10:00	72,95	71,99	0,96	0,01	1	1		1	1	1			1	1			1	1		1	15,20	15,20
	11:00	73,50	72,46	1,03	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1	15,20	15,20
	12:00	75,01	73,38	1,37	0,26	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1	15,20	15,20
	13:00	77,20	75,22	1,81	0,17	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1	15,20	15,20
	14:00	76,74	74,51	2,06	0,17	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1	15,20	15,20
	15:00	74,38	72,24	2,12	0,02	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	16:00	75,66	72,53	3,12	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	17:00	79,42	76,80	2,61	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	18:00	83,68	81,24	2,43	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	19:00	83,84	81,36	2,47	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	20:00	82,87	79,89	2,98	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	21:00	81,34	77,18	4,15	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	22:00	75,60	70,01	5,59	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1	1		1	1		1	15,20	15,20
	23:00	69,87	64,78	5,09	0,01	1	1	1	1	1	1	1			1			1	1		1	15,20	15,20

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης