

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024	00:00	28,30	27,01	1,29			1	1	1		1					8,02	7,94
	01:00	25,68	23,96	1,72				1	1		1					8,91	9,12
	02:00	24,20	22,07	2,13				1	1		1					8,28	8,24
	03:00	23,44	20,84	2,60				1	1		1					7,67	7,61
	04:00	23,15	20,41	2,74			1		1		1					7,32	7,35
	05:00	23,12	20,51	2,62			1		1		1					7,32	7,31
	06:00	24,25	23,09	1,16			1		1		1					8,22	8,22
	07:00	27,97	27,24	0,73		1	1		1		1			1		9,52	9,58
	08:00	31,37	31,19	0,18		1	1	1	1		1			2		9,71	9,58
	09:00	34,25	34,25	0,00		1	1	1	1		1					10,49	10,56
	10:00	35,31	35,31	0,00		1	1	1	1		1			2		10,90	10,86
	11:00	36,81	36,81	0,00		1	1	1	1		1			3		11,71	11,74
	12:00	37,85	37,77	0,09		1	1	1	1		1			3		12,50	12,52
	13:00	37,74	37,34	0,40		1	1	1	1		1			3		12,71	12,55
	14:00	36,65	36,58	0,07		1	1	1	1		1			2		11,95	11,92
	15:00	35,61	35,61	0,00		1	1	1	1		1			2		11,00	10,96
	16:00	34,61	34,61	0,00		1	1	1	1		1			2		10,23	10,22
	17:00	35,58	35,54	0,04		1	1	1	1		1			3		10,59	10,64
	18:00	37,80	37,76	0,04		1	1	1	1		1			4		11,93	11,95
	19:00	39,21	39,16	0,05		1	1	1	1		1			5		12,93	12,94
20:00	39,85	39,73	0,12		1	1	1	1		1			6		13,34	13,34	
21:00	40,84	40,75	0,09		1	1	1	1		1			6		13,69	13,67	
22:00	37,42	37,34	0,08		1	1	1	1		1			3		12,29	12,23	
23:00	33,52	33,52	0,00		1	1	1	1		1					10,00	9,94	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης