

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 5/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,87	2,84	0,03	0,00						1	1	1		0,72	0,73
	01:00	2,56	2,53	0,04	0,00						1		1		0,80	0,79
	02:00	2,43	2,35	0,08	0,00						1		1		0,67	0,66
	03:00	2,38	2,28	0,10	0,00						1		1		0,64	0,65
	04:00	2,35	2,26	0,09	0,00						1		1		0,61	0,61
	05:00	2,31	2,25	0,06	0,00						1		1		0,56	0,56
	06:00	2,39	2,31	0,07	0,01						1		1		0,64	0,64
	07:00	2,61	2,60	0,01	0,00						1		1		0,84	0,85
	08:00	2,92	2,92	0,00	0,00						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,13	3,09	0,04	0,00						1	1	1		0,93	0,91
	10:00	3,22	3,14	0,07	0,00						1	1	1		0,98	0,96
	11:00	3,43	3,34	0,10	0,00						1	1	1		0,94	0,98
	12:00	3,61	3,49	0,11	0,00			1		1			1		0,90	0,96
	13:00	3,65	3,50	0,14	0,00			1		1			1		0,99	0,99
	14:00	3,58	3,46	0,11	0,00			1		1			1		0,99	0,98
	15:00	3,49	3,43	0,07	0,00			1		1			1		0,99	0,97
	16:00	3,39	3,33	0,06	0,00			1		1			1		0,88	0,82
	17:00	3,34	3,17	0,17	0,00			1					1		0,84	0,94
18:00	3,42	3,14	0,28	0,00			1					1		0,84	0,99	
19:00	3,55	3,21	0,34	0,00			1					1		0,84	0,99	
20:00	3,76	3,30	0,46	0,00			1		1			1		0,84	0,88	
21:00	3,93	3,48	0,44	0,00			1		1			1		0,84	0,97	
22:00	3,74	3,23	0,51	0,00			1		1			1		0,84	0,83	
23:00	3,36	3,01	0,34	0,00			1				1		1	0,84	0,79	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης