

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα					Πέμπτη 6/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	7,3	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x31)
Πέμπτη	06/06/24 0:00	43,70	1		1	1	1	1	1		15
	06/06/24 1:00	40,10	1		1	1	1	1	1		11
	06/06/24 2:00	38,14	1		1	1	1	1	1		9
	06/06/24 3:00	37,05	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 4:00	36,76	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 5:00	37,11	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 6:00	37,96	1		1	1	1	1	1		8
	06/06/24 7:00	42,69	1		1	1	1	1	1		13
	06/06/24 8:00	46,71	1		1	1	1	1	1		18
	06/06/24 9:00	50,66	1		1	1	1	1	1		21
	06/06/24 10:00	50,58	1		1	1	1	1	1		22
	06/06/24 11:00	53,05	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 12:00	53,32	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 13:00	53,89	1		1	1	1	1	1		25
	06/06/24 14:00	53,56	1		1	1	1	1	1		25
	06/06/24 15:00	52,83	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 16:00	52,95	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 17:00	53,17	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 18:00	50,91	1		1	1	1	1	1		24
	06/06/24 19:00	48,06	1		1	1	1	1	1		25
06/06/24 20:00	52,90	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 21:00	53,66	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 22:00	52,93	1		1	1	1	1	1		25	
06/06/24 23:00	48,74	1		1	1	1	1	1		21	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 15MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη. Μερική διακοπή στις 18::45 λόγω βλάβης της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.