

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ξ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024	00:00	29,42	29,42	0,00			1	1	1		1					7,49	7,54
	01:00	26,68	26,68	0,00			1	1	1		1					6,63	6,62
	02:00	24,94	24,92	0,02				1	1		1					7,14	7,27
	03:00	24,12	23,81	0,31				1	1		1					8,17	8,18
	04:00	23,73	23,41	0,32				1	1		1					7,80	7,80
	05:00	23,67	23,04	0,64				1	1		1					7,70	7,70
	06:00	24,63	24,02	0,61				1	1		1					8,12	7,99
	07:00	28,13	28,00	0,13			1	1	1		1			2		7,03	7,02
	08:00	31,40	31,33	0,07			1	1	1		1					10,01	10,06
	09:00	34,61	34,30	0,31		1	1	1	1		1					11,43	11,41
	10:00	35,89	35,63	0,26		1	1	1	1		1			1		11,99	12,03
	11:00	37,16	37,07	0,10		1	1	1	1		1			2		12,43	12,44
	12:00	38,67	38,12	0,55		1	1	1	1		1			7	1	13,43	13,43
	13:00	39,95	39,66	0,28		1	1	1	1		1			6		13,45	13,47
	14:00	40,07	39,57	0,50		1	1	1	1		1			5		13,54	13,53
	15:00	38,30	37,97	0,33		1	1	1	1		1			4		12,61	12,60
	16:00	37,48	37,48	0,00		1	1	1	1		1			3		12,18	12,21
	17:00	37,99	37,39	0,60		1	1	1	1		1			3		12,69	12,72
	18:00	40,13	39,12	1,01		1	1	1	1		1			4		13,73	13,73
	19:00	40,24	37,28	2,96		1	1	1	1		1			3		13,73	13,73
20:00	40,43	40,15	0,28		1	1	1	1		1			5		13,73	13,73	
21:00	40,57	39,83	0,74		1	1	1	1		1			5		13,70	13,70	
22:00	37,08	35,39	1,68		1	1	1	1		1			1		13,00	12,91	
23:00	33,25	30,45	2,80			1	1	1		1					10,95	10,93	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης