

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 6 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
6/6/24 0:00	141,99	109,63	32,35	0,00					1	1	1					0	1	1			1	1	1	45,78	42,61
6/6/24 1:00	134,61	99,48	35,12	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	48,28	40,36
6/6/24 2:00	129,17	94,48	34,68	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	47,58	38,76
6/6/24 3:00	125,12	93,87	31,25	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	46,60	37,51
6/6/24 4:00	122,88	93,04	29,84	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	45,92	36,85
6/6/24 5:00	124,06	97,24	26,81	0,00						1	1					0	1	1			1	1	1	43,48	37,18
6/6/24 6:00	127,95	102,12	24,70	1,13					1	1	1					0	1	1			1	1	1	42,59	38,34
6/6/24 7:00	145,53	120,18	20,09	5,26					1	1	1					0	1	1			1	1	1	43,48	43,62
6/6/24 8:00	163,51	136,45	17,44	9,62					1	1	1		1			0	1	1			1	1	1	48,05	48,11
6/6/24 9:00	177,43	148,53	16,09	12,81					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 10:00	184,31	159,20	9,98	15,13					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 11:00	187,47	165,22	4,51	17,74					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 12:00	192,36	166,99	6,87	18,50					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 13:00	198,39	169,18	11,07	18,14					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 14:00	200,12	171,13	11,29	17,69					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 15:00	198,85	159,26	22,73	16,86					1	1	1		1		0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 16:00	198,84	153,41	30,93	14,50					1	1	1		1		0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 17:00	200,68	156,95	33,43	10,31					1	1	1		1		0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 18:00	199,32	161,13	33,32	4,88					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 19:00	194,26	158,97	34,39	0,91					1	1	1		1		1	0	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 20:00	193,10	161,45	31,62	0,03					1	1	1		1		0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 21:00	187,96	159,41	28,55	0,00					1	1	1		1		0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 22:00	176,77	158,34	18,43	0,00					1	1	1		1		0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
6/6/24 23:00	162,98	154,31	8,67	0,00					1	1	1		1		0	1	1	1			1	1	1	48,27	48,27

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις