

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 6/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	3,04	2,69	0,36	0,00						1	1	1		0,91	0,81
	01:00	2,78	2,48	0,30	0,00						1		1		0,97	0,97
	02:00	2,67	2,42	0,25	0,00						1		1		0,92	0,91
	03:00	2,54	2,28	0,26	0,00						1		1		0,79	0,78
	04:00	2,49	2,28	0,21	0,01						1	1	1		0,37	0,38
	05:00	2,47	2,27	0,20	0,00						1		1		0,57	0,70
	06:00	2,56	2,31	0,25	0,00						1		1		0,79	0,79
	07:00	2,75	2,49	0,26	0,00						1		1		0,93	0,93
	08:00	3,03	2,74	0,28	0,00						1		1		0,99	0,99
	09:00	3,18	2,86	0,31	0,00						1		1		0,99	0,99
	10:00	3,36	3,15	0,20	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,51	3,37	0,14	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,75	3,63	0,12	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,82	3,18	0,63	0,00			1						1	0,99	0,79
	14:00	3,67	3,03	0,64	0,00			1						1	0,99	0,81
	15:00	3,61	3,11	0,50	0,00			1						1	0,99	0,88
	16:00	3,42	3,04	0,38	0,00			1						1	0,99	0,88
	17:00	3,36	2,95	0,42	0,00			1						1	0,99	0,80
	18:00	3,49	3,18	0,31	0,00			1						1	0,99	0,93
	19:00	3,63	3,52	0,10	0,00			1		1				1	0,99	0,95
20:00	3,75	3,56	0,19	0,00			1		1				1	0,99	0,98	
21:00	3,99	3,76	0,22	0,00			1		1				1	0,99	0,99	
22:00	3,75	3,51	0,23	0,01			1		1				1	0,99	0,99	
23:00	3,53	3,31	0,22	0,00			1		1				1	0,97	0,97	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης