

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	7,20	6,31	0,88	1	1				0,95	0,95
	01:00	6,83	5,93	0,90	1	1				0,95	0,95
	02:00	6,60	6,11	0,49	1	1				0,95	0,95
	03:00	6,34	5,84	0,50	1	1				0,95	0,95
	04:00	6,13	5,83	0,30	1	1				0,95	0,95
	05:00	6,08	5,75	0,33	1	1				0,95	0,95
	06:00	6,15	5,98	0,17	1	1			2	0,93	0,93
	07:00	6,91	6,74	0,17	1	1			1	0,95	0,95
	08:00	7,49	7,38	0,11	1	1				0,95	0,95
	09:00	7,67	7,52	0,14	1	1				0,95	0,95
	10:00	7,62	7,55	0,07	1	1				0,95	0,95
	11:00	7,57	7,53	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	12:00	7,82	7,82	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	13:00	7,94	7,94	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	14:00	7,87	7,87	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	15:00	7,79	7,79	0,00	1	1			1	0,95	0,95
	16:00	7,81	7,78	0,03	1	1			1	0,95	0,95
	17:00	8,14	8,01	0,13	1	1			1	0,95	0,95
	18:00	3,04	2,95	0,09	1					0,13	0,26
	19:00	7,78	7,78	0,00	1	1			2	0,43	0,95
	20:00	7,04	7,04	0,00	1	1			2	0,38	0,81
	21:00	7,94	7,94	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	22:00	8,16	8,16	0,00	1	1			3	0,45	0,95
	23:00	7,79	7,53	0,26	1	1			1	0,45	0,95

Κατά το διάστημα 06:00 έως 07:30 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών στις μονάδες G1 και G2. Γενική διακοπή στις 18:15 λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 20:30 λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρίσκεται εκτός επικοινωνίας από τις 16:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης