

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 | | | | | |
|---------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ. ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 29,98 | 29,30 | 0,68 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,78 | 8,72 |
| | 01:00 | 27,46 | 26,63 | 0,83 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6,23 | 6,10 |
| | 02:00 | 25,92 | 24,05 | 1,87 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 6,41 | 7,36 |
| | 03:00 | 25,19 | 24,24 | 0,95 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,24 | 9,22 |
| | 04:00 | 24,42 | 22,02 | 2,41 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,48 | 8,48 |
| | 05:00 | 24,56 | 21,75 | 2,81 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,62 | 8,64 |
| | 06:00 | 25,26 | 24,53 | 0,73 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,05 | 8,95 |
| | 07:00 | 29,04 | 28,55 | 0,49 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,74 | 7,82 |
| | 08:00 | 32,16 | 31,62 | 0,54 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,73 | 9,68 |
| | 09:00 | 34,67 | 34,10 | 0,57 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 10,90 | 10,88 |
| | 10:00 | 36,61 | 36,43 | 0,18 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 12,10 | 12,12 |
| | 11:00 | 38,04 | 37,70 | 0,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,04 | 13,06 |
| | 12:00 | 39,96 | 39,13 | 0,82 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,68 | 13,70 |
| | 13:00 | 40,23 | 37,91 | 2,32 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,73 | 13,73 |
| | 14:00 | 38,62 | 36,72 | 1,91 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 11,69 | 13,72 |
| | 15:00 | 36,78 | 35,16 | 1,62 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 11,14 | 13,17 |
| | 16:00 | 37,09 | 33,19 | 3,90 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 13,41 | 13,41 |
| | 17:00 | 38,49 | 34,54 | 3,95 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 13,66 | 13,67 |
| | 18:00 | 41,46 | 38,12 | 3,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,73 | 13,73 |
| | 19:00 | 42,16 | 39,12 | 3,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | | 13,73 | 13,73 |
| | 20:00 | 41,65 | 38,70 | 2,95 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | | 13,73 | 13,73 |
| | 21:00 | 41,49 | 37,78 | 3,71 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | | 13,73 | 13,73 |
| | 22:00 | 38,40 | 35,67 | 2,73 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 13,55 | 13,52 |
| 23:00 | 34,25 | 31,57 | 2,68 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11,28 | 11,37 | |

Όλα τα ΑΠ παρουσίαζαν πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 01:45-02:45. Το ΑΠ Σίγρι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας κατά το διάστημα 15:00-16:00.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |