

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	30,77	26,97	3,80			1	1	1		1					9,59	9,49
	01:00	28,12	23,56	4,57				1	1		1					10,83	11,01
	02:00	26,34	21,09	5,25				1	1		1					10,39	10,36
	03:00	25,38	19,68	5,70				1	1		1					9,50	9,46
	04:00	24,62	20,70	3,92				1	1		1					8,71	8,70
	05:00	24,20	19,81	4,39				1	1		1					8,29	8,22
	06:00	24,78	19,14	5,64				1	1		1					9,31	9,34
	07:00	27,13	21,66	5,47				1	1		1					10,70	10,74
	08:00	29,25	22,84	6,41				1	1		1					11,68	11,71
	09:00	31,31	25,75	5,56				1	1	1		1				11,33	11,31
	10:00	32,07	27,27	4,79				1	1	1		1				10,77	10,76
	11:00	33,21	27,17	6,03				1	1	1		1				11,82	11,89
	12:00	34,72	27,99	6,73				1	1	1		1				13,23	13,32
	13:00	35,28	28,59	6,69				1	1	1		1				13,70	13,71
	14:00	33,94	26,62	7,32				1	1	1		1				12,72	12,66
	15:00	32,67	24,00	8,68				1	1	1		1				12,15	12,14
	16:00	32,89	22,70	10,19				1	1	1		1				13,03	13,06
	17:00	34,29	24,74	9,55				1	1	1		1				13,53	13,54
	18:00	36,01	26,01	9,99				1	1	1		1				13,72	13,73
	19:00	37,46	25,93	11,53				1	1	1		1				13,73	13,73
20:00	37,64	25,38	12,26				1	1	1		1				13,73	13,73	
21:00	38,10	28,00	10,09				1	1	1		1				13,73	13,73	
22:00	35,06	27,69	7,37				1	1	1		1				13,31	13,28	
23:00	31,77	23,86	7,92				1	1	1		1				11,41	11,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης