

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	28,51	21,97	6,54			1		1		1					11,43	11,41
	01:00	26,45	21,77	4,69			1		1		1					10,53	10,48
	02:00	24,96	18,49	6,47			1		1		1					9,21	9,19
	03:00	23,78	17,89	5,88			1		1		1					8,02	7,99
	04:00	23,29	17,57	5,72			1		1		1					7,51	7,49
	05:00	22,94	17,32	5,61			1		1		1					7,15	7,15
	06:00	23,02	17,42	5,60			1		1		1					7,16	7,19
	07:00	24,86	18,50	6,36			1		1		1					8,74	8,70
	08:00	26,18	24,02	2,16			1	1			1			1		9,64	9,81
	09:00	27,18	26,40	0,79			1	1			1			3		9,99	10,01
	10:00	27,84	26,94	0,91			1	1			1			3		9,03	8,81
	11:00	28,82	26,43	2,39			1	1	1		1					7,47	7,51
	12:00	29,88	27,80	2,08			1	1	1		1					8,50	8,53
	13:00	30,26	27,94	2,32			1	1	1		1					8,99	8,99
	14:00	28,60	25,36	3,24			1	1	1		1					8,48	8,43
	15:00	28,02	24,92	3,10			1	1	1		1					8,06	8,02
	16:00	28,96	25,13	3,84			1	1	1		1					8,89	8,92
	17:00	30,88	26,24	4,65			1	1	1		1					10,09	10,03
	18:00	33,46	28,29	5,18			1	1	1		1					12,08	12,11
19:00	35,47	28,68	6,79			1	1	1		1					13,55	13,53	
20:00	36,27	27,92	8,35		1	1	1	1		1					13,65	13,65	
21:00	38,11	28,93	9,19			1	1	1		1					13,73	13,73	
22:00	35,78	28,62	7,16			1	1	1		1					13,64	13,62	
23:00	32,25	25,75	6,50			1	1	1		1					11,08	11,05	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης