

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024	00:00	2,61	2,44	0,17			1		1	1		0,90	0,90
	01:00	2,41	1,73	0,68			1		1	1		0,74	0,74
	02:00	2,31	1,69	0,62			1		1	1		0,62	0,63
	03:00	2,28	1,93	0,35			1		1	1		0,59	0,60
	04:00	2,22	1,85	0,37			1		1	1		0,55	0,55
	05:00	2,17	1,69	0,48			1		1	1		0,49	0,49
	06:00	2,10	1,68	0,42			1		1	1		0,43	0,42
	07:00	2,27	1,70	0,57			1		1	1		0,58	0,59
	08:00	2,55	2,07	0,48			1		1	1		0,83	0,84
	09:00	2,73	2,14	0,60			1		1	1		0,95	0,95
	10:00	2,93	2,44	0,49			1		1	1		1,02	1,02
	11:00	3,00	2,83	0,16			1		1	1		1,05	1,05
	12:00	3,05	2,89	0,16			1		1	1		1,06	1,06
	13:00	3,17	3,03	0,14			1	1	1	1		0,98	0,95
	14:00	3,16	2,88	0,27			1	1	1	1		0,93	0,92
	15:00	3,03	2,63	0,41			1	1	1	1		0,79	0,79
	16:00	2,98	2,30	0,68			1	1	1	1		0,74	0,74
	17:00	3,06	2,30	0,76			1	1	1	1		0,80	0,81
	18:00	3,24	2,38	0,87			1	1	1	1		1,00	1,00
	19:00	3,27	2,25	1,02			1	1	1	1		1,03	1,03
	20:00	3,24	2,25	0,99			1	1	1	1		0,99	1,00
	21:00	3,31	2,26	1,05			1	1	1	1		1,07	1,07
	22:00	3,12	2,17	0,95			1	1	1	1		0,95	0,98
	23:00	2,95	1,92	1,03			1	1		1		1,04	1,03

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης