

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024 | |
|----------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Α Ρ Τ Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 2,37 | 1,68 | 0,69 | | | 1 | 1 | | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | 01:00 | 2,24 | 1,69 | 0,55 | | | 1 | 1 | | 1 | | 0,56 | 0,56 |
| | 02:00 | 2,13 | 1,68 | 0,45 | | | 1 | | | 1 | | 0,46 | 0,45 |
| | 03:00 | 2,06 | 1,42 | 0,64 | | | 1 | | | 1 | | 0,65 | 0,69 |
| | 04:00 | 2,01 | 1,34 | 0,67 | | | 1 | | | 1 | | 0,70 | 0,70 |
| | 05:00 | 1,93 | 1,27 | 0,66 | | | 1 | | | 1 | | 0,68 | 0,68 |
| | 06:00 | 1,90 | 1,30 | 0,60 | | | 1 | | | 1 | | 0,66 | 0,67 |
| | 07:00 | 1,85 | 1,49 | 0,37 | | | 1 | | | 1 | | 0,51 | 0,46 |
| | 08:00 | 2,23 | 2,23 | 0,00 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,00 | 0,54 |
| | 09:00 | 2,53 | 2,53 | 0,01 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,01 | 0,83 |
| | 10:00 | 2,74 | 2,38 | 0,36 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,36 | 0,51 |
| | 11:00 | 2,77 | 2,25 | 0,51 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,52 | 0,53 |
| | 12:00 | 2,79 | 2,51 | 0,28 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,54 | 0,55 |
| | 13:00 | 2,73 | 2,34 | 0,39 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,49 | 0,49 |
| | 14:00 | 2,63 | 2,24 | 0,39 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0,39 | 0,39 |
| | 15:00 | 2,51 | 2,24 | 0,28 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,28 | 0,29 |
| | 16:00 | 2,60 | 1,85 | 0,75 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,78 | 0,90 |
| | 17:00 | 2,67 | 1,75 | 0,93 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,93 | 0,94 |
| | 18:00 | 2,81 | 1,83 | 0,98 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,98 | 0,98 |
| | 19:00 | 2,81 | 1,87 | 0,95 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,99 | 0,99 |
| | 20:00 | 2,90 | 2,12 | 0,78 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1,01 | 1,01 |
| | 21:00 | 3,02 | 1,99 | 1,04 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1,06 | 1,06 |
| | 22:00 | 2,85 | 2,12 | 0,72 | | | 1 | 1 | 1 | | | 1,00 | 1,00 |
| 23:00 | 2,66 | 2,16 | 0,50 | | | 1 | 1 | 1 | | | 0,94 | 0,93 | |

Γενική διακοπή στις 07:30 λόγω βλάβης στη μονάδα G3. Το ΑΠ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 10:00 με 12:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης