



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024	00:00	17,21	13,42	3,79				1		1	4,32
	01:00	15,67	11,76	3,91				1		1	5,49
	02:00	14,87	10,70	4,17				1		1	5,20
	03:00	14,36	9,75	4,61				1		1	5,01
	04:00	13,96	9,91	4,06				1		1	4,68
	05:00	13,50	9,77	3,74				1		1	4,18
	06:00	14,05	10,13	3,92				1		1	4,74
	07:00	15,24	10,48	4,77				1		1	5,32
	08:00	16,49	11,96	4,53				1		1	5,75
	09:00	17,14	12,02	5,12				1		1	6,00
	10:00	17,20	11,84	5,37				1		1	6,02
	11:00	17,77	12,24	5,53				1		1	6,22
	12:00	18,24	13,03	5,21				1		1	6,38
	13:00	18,78	12,91	5,87				1		1	6,57
	14:00	18,52	12,63	5,88				1		1	6,47
	15:00	18,00	12,21	5,78				1		1	6,30
	16:00	18,05	12,25	5,80				1		1	6,31
	17:00	18,93	12,90	6,03				1		1	6,62
	18:00	20,08	13,93	6,14				1		1	6,87
	19:00	20,69	14,37	6,31		1		1		1	7,20
	20:00	20,87	14,51	6,36		1		1		1	7,29
	21:00	20,86	14,25	6,60		1		1		1	7,28
	22:00	19,46	13,91	5,55				1		1	6,23
	23:00	18,04	12,31	5,73				1		1	6,32

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης