



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
R P E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024	00:00	16,31	10,95	5,36				1		1	5,72
	01:00	15,18	10,46	4,72				1		1	5,32
	02:00	14,44	10,16	4,29				1		1	5,03
	03:00	13,88	10,28	3,59				1		1	4,59
	04:00	13,52	10,06	3,46				1		1	4,24
	05:00	13,07	9,81	3,26				1		1	3,79
	06:00	13,37	10,65	2,72				1		1	4,07
	07:00	14,22	11,41	2,81				1		1	4,86
	08:00	15,23	12,17	3,06				1		1	5,32
	09:00	15,65	13,39	2,26		1				1	5,38
	10:00	15,89	13,61	2,29		1				1	5,55
	11:00	16,24	13,24	3,00		1				1	5,69
	12:00	16,68	13,82	2,86		1				1	5,84
	13:00	17,20	14,45	2,75		1				1	6,02
	14:00	16,98	13,57	3,41		1				1	5,94
	15:00	16,40	12,68	3,73		1				1	5,75
	16:00	16,57	11,73	4,83		1				1	5,80
	17:00	17,69	12,39	5,30		1				1	6,19
	18:00	18,90	13,75	5,15		1				1	6,61
	19:00	19,55	14,29	5,26		1				1	6,68
	20:00	19,85	14,63	5,22		1		1		1	6,44
	21:00	20,23	15,53	4,70		1		1		1	6,80
	22:00	19,28	14,33	4,95		1		1		1	6,12
	23:00	17,98	14,04	3,94		1		1		1	5,48

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης