

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 9/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50		
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	20,97	16,12	4,85	1			1						7,26	7,12
	01:00	19,39	15,21	4,18	1			1				1		6,66	6,23
	02:00	18,05	14,36	3,69				1				1		6,40	6,09
	03:00	17,65	14,11	3,53				1				1		6,11	5,70
	04:00	17,03	12,83	4,20				1				1		5,62	5,07
	05:00	16,60	12,18	4,42				1				1		5,37	4,71
	06:00	16,41	11,70	4,70				1				1		5,25	4,58
	07:00	16,78	12,98	3,80				1				1		5,80	5,31
	08:00	17,10	14,59	2,50				1				1		6,07	5,67
	09:00	17,52	14,50	3,02				1				1		6,21	5,85
	10:00	17,71	14,39	3,32				1				1		6,25	5,91
	11:00	18,12	15,27	2,85	1			1						5,82	5,33
	12:00	19,14	16,13	3,01	1			1						6,09	5,75
	13:00	19,40	16,70	2,70	1			1						6,49	6,25
	14:00	18,83	16,15	2,67	1			1						5,94	5,49
	15:00	18,94	16,26	2,67	1			1						6,00	5,62
	16:00	19,80	17,20	2,60	1			1						6,92	6,82
	17:00	20,86	18,16	2,70	1			1						7,31	7,34
	18:00	22,25	19,36	2,89	1			1						7,36	7,12
	19:00	23,07	21,55	1,52	1	1		1						4,28	3,30
	20:00	23,60	21,58	2,02	1	1		1						4,44	3,49
	21:00	24,94	21,36	3,58	1	1		1						4,80	3,97
	22:00	24,45	20,21	4,24	1	1		1						5,70	5,47
	23:00	22,82	18,98	3,85		1		1						7,91	8,11

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος, Καλόγερος, Μελανιούς και Ροδόκλινα 1 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 02:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης