

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 7 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
7/6/24 0:00	150,31	142,70	7,61	0,00		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	45,13	45,12	
7/6/24 1:00	140,97	131,00	9,97	0,00		1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	42,18	42,16	
7/6/24 2:00	134,71	128,12	6,59	0,00		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	40,44	40,39	
7/6/24 3:00	130,54	124,01	6,53	0,00		1			1	1	1					0	1	1				1	1	1	39,21	39,17
7/6/24 4:00	129,42	98,05	31,37	0,00		1			1	1	1					0	1	1				1		1	46,32	38,80
7/6/24 5:00	130,57	108,42	22,15	0,00		1			1	1	1					0	1	1				1		1	42,25	39,10
7/6/24 6:00	133,81	123,55	9,41	0,85		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	37,94	37,96
7/6/24 7:00	152,59	135,86	12,44	4,29		1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	45,51	45,65
7/6/24 8:00	171,97	152,91	9,29	9,77		1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 9:00	186,65	170,27	3,13	13,25		1			1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 10:00	191,68	174,18	2,52	14,98		1			1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 11:00	192,68	174,90	1,23	16,55		1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 12:00	197,96	179,96	0,66	17,34		1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 13:00	204,22	184,68	1,12	18,43		1			1	1	1			1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 14:00	205,82	186,22	1,52	18,08	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 15:00	201,66	183,38	1,47	16,81	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 16:00	201,08	184,81	1,70	14,57	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 17:00	203,97	190,69	1,71	11,57	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 18:00	205,14	195,59	2,28	7,28	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 19:00	200,70	190,85	7,61	2,25	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 20:00	196,17	184,33	11,76	0,08	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 21:00	188,57	179,38	9,19	0,00	1	1			1	1	1			1	1	0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 22:00	175,61	168,31	7,29	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1			1	1	1	1	48,55	48,55
7/6/24 23:00	163,26	157,30	5,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	1	48,29	48,25

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης