

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 8 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
					Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)																	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
8/6/24 0:00	150,92	144,53	6,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	44,45	44,29	
8/6/24 1:00	141,55	130,22	11,34	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	35,75	35,63	
8/6/24 2:00	135,12	121,43	13,70	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	35,45	35,57	
8/6/24 3:00	130,12	116,07	14,05	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	36,25	36,11	
8/6/24 4:00	127,53	109,55	17,98	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	36,37	36,03	
8/6/24 5:00	128,33	110,87	17,46	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	37,02	37,04	
8/6/24 6:00	132,46	116,70	14,67	1,08	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	36,02	35,89	
8/6/24 7:00	148,35	131,68	11,36	5,31	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	43,32	43,52	
8/6/24 8:00	165,40	141,70	13,97	9,73	1	1			1	1	1					0	1	1				1	1	48,35	48,35	
8/6/24 9:00	176,47	152,98	10,48	13,01	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 10:00	183,17	152,19	15,66	15,33	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 11:00	184,10	151,48	15,66	16,95	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 12:00	187,95	154,87	15,32	17,77	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 13:00	194,85	159,49	16,86	18,50	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 14:00	195,30	155,72	20,42	19,16	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 15:00	191,11	147,24	25,95	17,92	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 16:00	190,90	146,01	29,36	15,53	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 17:00	191,69	150,02	29,49	12,18	1	1			1	1	1					0	1	1			1	1	1	48,55	48,55	
8/6/24 18:00	193,10	155,04	30,45	7,61	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 19:00	188,18	157,31	28,48	2,39	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 20:00	182,16	154,07	28,00	0,09	1	1			1	1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 21:00	175,37	147,06	28,31	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,55	
8/6/24 22:00	163,96	134,94	29,02	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1			1	1	48,55	48,38	
8/6/24 23:00	153,28	125,14	28,13	0,00	1	1					1					0	1	1	1			1	1	47,26	46,02	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. AHM1 μειωμένη ικανότητα 10MW λόγω διαρροής λέβητα