

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
9/6/24 0:00	143,36	114,19	29,17	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1			1	1	1	46,57	42,98
9/6/24 1:00	136,04	109,73	26,31	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1			1		1	45,62	40,85
9/6/24 2:00	130,53	109,59	20,94	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1			1		1	39,44	39,18
9/6/24 3:00	126,07	107,01	19,06	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1			1		1	38,12	37,82
9/6/24 4:00	123,94	102,19	21,75	0,00	1	1					1	1					0	1		1			1		1	40,67	37,11
9/6/24 5:00	124,37	101,01	23,36	0,00	1	1					1	1					0	1		1			1		1	44,57	37,23
9/6/24 6:00	127,32	103,28	22,68	1,36	1	1					1	1					0	1	1	1			1		1	42,69	38,16
9/6/24 7:00	140,72	116,16	19,03	5,53	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	42,15	42,19
9/6/24 8:00	152,86	125,09	17,71	10,05	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	45,78	45,83
9/6/24 9:00	162,29	129,94	18,94	13,41	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1		1	1	48,32	48,33
9/6/24 10:00	166,98	131,80	19,38	15,81	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/24 11:00	169,22	130,66	20,54	18,02	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/24 12:00	173,02	132,50	21,16	19,36	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1		1	48,55	48,53
9/6/24 13:00	177,38	134,20	23,66	19,53	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/6/24 14:00	177,63	135,63	22,77	19,23	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/6/24 15:00	175,13	133,47	23,59	18,07	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/6/24 16:00	176,75	136,69	23,81	16,25	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/6/24 17:00	178,99	142,84	23,64	12,51	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1			48,55	48,55
9/6/24 18:00	182,37	148,76	25,33	8,28	1	1					1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
9/6/24 19:00	177,30	150,10	24,47	2,74	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/24 20:00	174,52	149,98	24,33	0,21	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/24 21:00	171,36	147,02	24,34	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
9/6/24 22:00	161,06	139,33	21,74	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	47,93	47,91
9/6/24 23:00	148,37	133,15	15,22	0,00	1	1					1	1					0	1	1	1	1		1	1		44,45	44,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. ΑΗΜ1 (00:00-10:00) μειωμένη ικανότητα 10MW