

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή 7/6/2024									
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,22	2,58	0,64	0,00			1			1		1		0,89	0,97
	01:00	2,80	1,91	0,89	0,00						1		1		0,91	0,97
	02:00	2,74	1,83	0,91	0,01					1			1		0,96	0,96
	03:00	2,65	1,83	0,82	0,00								1		0,93	0,93
	04:00	2,60	1,87	0,73	0,00								1		0,91	0,91
	05:00	2,52	1,73	0,77	0,02								1		0,88	0,88
	06:00	2,59	1,91	0,68	0,00								1		0,91	0,90
	07:00	2,72	2,11	0,61	0,00						1		1		0,95	0,91
	08:00	2,95	2,49	0,46	0,00						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,18	3,15	0,03	0,00						1	1	1		0,99	0,93
	10:00	3,37	3,35	0,01	0,00						1	1	1		0,99	0,98
	11:00	3,53	3,50	0,03	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,76	3,69	0,08	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,90	3,59	0,32	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,77	3,49	0,28	0,00			1			1		1		0,99	0,97
	15:00	3,62	3,23	0,38	0,00			1					1		0,99	0,97
	16:00	3,56	2,80	0,76	0,00			1					1		0,99	0,67
	17:00	3,45	2,49	0,94	0,02			1					1		0,99	0,42
18:00	3,52	2,54	0,94	0,05						1		1		0,99	0,83	
19:00	3,61	2,66	0,92	0,03						1		1		0,99	0,91	
20:00	3,79	2,90	0,88	0,01					1	1		1		0,99	0,90	
21:00	3,93	3,09	0,83	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
22:00	3,77	3,06	0,71	0,00					1	1		1		0,99	0,99	
23:00	3,51	2,79	0,72	0,00					1	1		1		0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης