

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 8/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,19	2,50	0,69	0,00						1		1		0,99	0,99
	01:00	2,95	2,18	0,76	0,00						1		1		0,98	0,99
	02:00	2,80	2,08	0,72	0,00					1			1		0,97	0,98
	03:00	2,70	1,94	0,77	0,00					1			1		0,94	0,94
	04:00	2,59	1,77	0,82	0,01								1		0,91	0,91
	05:00	2,51	1,68	0,83	0,00								1		0,88	0,88
	06:00	2,56	1,67	0,88	0,02								1		0,90	0,90
	07:00	2,76	1,99	0,76	0,01								1		0,95	0,95
	08:00	2,86	2,04	0,82	0,01						1		1		0,98	0,98
	09:00	3,02	2,22	0,77	0,03					1			1		0,98	0,98
	10:00	3,20	2,39	0,79	0,02					1			1		0,99	0,99
	11:00	3,34	2,46	0,84	0,03					1			1		0,99	0,99
	12:00	3,44	2,50	0,90	0,03					1			1		0,99	0,99
	13:00	3,50	2,23	0,90	0,37					1			1		0,99	0,99
	14:00	3,57	2,23	0,92	0,41					1			1		0,99	0,99
	15:00	3,34	2,03	0,91	0,40					1			1		0,99	0,99
	16:00	3,21	1,88	0,93	0,40					1			1		0,99	0,99
	17:00	3,25	1,91	0,93	0,41					1			1		0,99	0,99
18:00	3,42	2,07	0,93	0,42					1			1		0,99	0,99	
19:00	3,50	2,18	0,90	0,43					1			1		0,99	0,99	
20:00	3,68	2,23	0,85	0,61					1			1		0,99	0,99	
21:00	3,77	2,37	0,79	0,61					1			1		0,99	0,99	
22:00	3,59	2,11	0,86	0,62					1			1		0,99	0,99	
23:00	3,39	2,03	0,92	0,43					1			1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης