

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 9/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,02	2,07	0,92	0,03					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,81	1,86	0,92	0,02					1			1		0,98	0,98
	02:00	2,66	1,74	0,91	0,01					1			1		0,93	0,93
	03:00	2,56	1,66	0,89	0,01								1		0,90	0,90
	04:00	2,47	1,63	0,83	0,01								1		0,86	0,86
	05:00	2,44	1,63	0,79	0,01								1		0,85	0,86
	06:00	2,47	1,67	0,78	0,01								1		0,86	0,86
	07:00	2,60	1,92	0,66	0,01								1		0,87	0,89
	08:00	2,77	1,80	0,61	0,36								1		0,89	0,97
	09:00	3,01	2,02	0,58	0,40								1		0,97	0,99
	10:00	3,09	2,09	0,60	0,40								1		0,99	0,99
	11:00	3,18	2,10	0,68	0,40							1	1		0,98	0,98
	12:00	3,25	2,31	0,54	0,40							1	1		0,98	0,98
	13:00	3,36	2,24	0,72	0,40							1	1		0,98	0,98
	14:00	3,29	2,25	0,63	0,41						1	1		1	0,98	0,99
	15:00	3,13	2,02	0,70	0,41						1			1	0,97	0,97
	16:00	3,04	1,90	0,74	0,40						1			1	0,96	0,96
	17:00	3,12	1,85	0,87	0,40						1			1	0,98	0,98
	18:00	3,23	1,88	0,95	0,40						1			1	0,99	0,99
19:00	3,33	2,08	0,84	0,40						1			1	0,99	0,99	
20:00	3,45	2,01	0,85	0,60						1			1	0,99	0,99	
21:00	3,64	2,21	0,83	0,60						1			1	0,99	0,99	
22:00	3,58	2,19	0,78	0,61						1			1	0,99	0,99	
23:00	3,35	2,26	0,69	0,40						1			1	0,99	0,99	

Παρατηρήσεις

Παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας του Α/Π Κεφαλές από 7:19-11:30

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης