

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 | | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------------------------|-----------|-------------|-----------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 3,500 | 3,500 | 7,500 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,500 | 12,500 | 1,300 | 1,000 | 1,000 | | | |
| Η Ρ Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum (x11) | ΦΟΡ.ΗΖ (x5) | ΗΖ Ενοικ. | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 28,78 | 24,32 | 4,46 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,17 | 9,30 |
| | 01:00 | 26,06 | 20,75 | 5,31 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 10,11 | 10,08 |
| | 02:00 | 24,60 | 20,60 | 4,00 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,68 | 8,64 |
| | 03:00 | 23,77 | 21,16 | 2,61 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,81 | 7,81 |
| | 04:00 | 23,26 | 21,17 | 2,09 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,37 | 7,31 |
| | 05:00 | 23,37 | 21,77 | 1,60 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,49 | 7,41 |
| | 06:00 | 24,20 | 23,58 | 0,62 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 8,16 | 8,22 |
| | 07:00 | 27,44 | 27,18 | 0,25 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7,79 | 7,71 |
| | 08:00 | 31,02 | 29,98 | 1,04 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 9,66 | 9,75 |
| | 09:00 | 33,81 | 32,70 | 1,12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 10,75 | 10,77 |
| | 10:00 | 35,01 | 34,77 | 0,24 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11,29 | 11,33 |
| | 11:00 | 36,20 | 36,09 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 12,04 | 12,04 |
| | 12:00 | 37,69 | 37,35 | 0,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 12,93 | 12,97 |
| | 13:00 | 38,53 | 37,50 | 1,03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,26 | 13,24 |
| | 14:00 | 36,99 | 35,53 | 1,46 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 12,53 | 12,50 |
| | 15:00 | 35,70 | 34,19 | 1,51 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11,78 | 11,73 |
| | 16:00 | 35,29 | 34,32 | 0,97 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 11,62 | 11,64 |
| | 17:00 | 37,03 | 36,73 | 0,30 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | 12,84 | 12,87 |
| | 18:00 | 39,47 | 39,30 | 0,17 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 4 | | 13,51 | 13,53 |
| | 19:00 | 40,30 | 39,88 | 0,42 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 13,69 | 13,70 |
| 20:00 | 40,61 | 40,50 | 0,11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 13,72 | 13,72 | |
| 21:00 | 41,60 | 41,38 | 0,23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 5 | | 13,73 | 13,73 | |
| 22:00 | 38,41 | 38,39 | 0,02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 3 | | 13,05 | 13,04 | |
| 23:00 | 34,18 | 34,18 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 10,57 | 10,50 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης