

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 | | | | |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | | |
| ΕΡΡΕΣΗ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 6,39 | 5,94 | 0,45 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2,35 | 1,82 |
| | 01:00 | 5,90 | 5,50 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2,05 | 1,37 |
| | 02:00 | 5,52 | 5,20 | 0,31 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,69 | 1,03 |
| | 03:00 | 5,35 | 5,13 | 0,22 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,56 | 0,91 |
| | 04:00 | 5,31 | 5,25 | 0,07 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,60 | 0,94 |
| | 05:00 | 5,44 | 5,36 | 0,08 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,71 | 1,07 |
| | 06:00 | 5,71 | 5,64 | 0,08 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1,98 | 1,34 |
| | 07:00 | 6,33 | 6,20 | 0,14 | | 1 | | | 1 | | | | | | 2,32 | 1,74 |
| | 08:00 | 7,17 | 7,01 | 0,16 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,25 | 1,67 |
| | 09:00 | 7,81 | 7,66 | 0,14 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,40 | 2,32 |
| | 10:00 | 8,03 | 7,83 | 0,19 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,40 | 2,51 |
| | 11:00 | 8,28 | 8,01 | 0,27 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2,40 | 2,59 |
| | 12:00 | 8,69 | 8,44 | 0,25 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2,40 | 2,52 |
| | 13:00 | 8,82 | 8,64 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,53 | 2,25 |
| | 14:00 | 8,33 | 8,25 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,32 | 1,91 |
| | 15:00 | 7,75 | 7,73 | 0,03 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,18 | 1,84 |
| | 16:00 | 7,49 | 7,49 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,48 | 2,06 |
| | 17:00 | 7,86 | 7,86 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,80 | 2,41 |
| | 18:00 | 8,45 | 8,45 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,72 | 2,39 |
| | 19:00 | 8,74 | 8,74 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,65 | 2,23 |
| 20:00 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,81 | 2,48 | |
| 21:00 | 9,40 | 9,40 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,87 | 2,90 | |
| 22:00 | 8,62 | 8,62 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,58 | 2,19 | |
| 23:00 | 7,60 | 7,60 | 0,00 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 2,04 | 1,64 | |

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 13:30.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης