



ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	
R P E E H	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024	00:00	16,34	12,54	3,80		1				1	5,73	
	01:00	15,13	12,19	2,94		1				1	4,82	
	02:00	14,30	11,53	2,77				1		1	4,97	
	03:00	13,57	10,72	2,85				1		1	4,31	
	04:00	13,26	10,71	2,55				1		1	3,99	
	05:00	13,01	10,53	2,48				1		1	3,74	
	06:00	13,62	11,62	2,00				1		1	4,31	
	07:00	15,74	14,54	1,20			1	1		1	3,78	
	08:00	17,28	16,69	0,59			1	1		1	3,85	
	09:00	18,42	17,99	0,43			1	1		1	4,86	
	10:00	18,16	17,47	0,69	1		1			1	3,80	
	11:00	18,48	17,95	0,53	1		1			1	4,20	
	12:00	19,43	19,11	0,32	1		1			1	5,03	
	13:00	20,24	20,10	0,14	1	1				1	5,71	
	14:00	19,66	19,23	0,43	1	1				1	5,28	
	15:00	18,49	18,08	0,41	1	1				1	4,11	
	16:00	18,52	18,10	0,43	1	1				1	4,13	
	17:00	19,20	18,78	0,41	1	1				1	4,80	
	18:00	20,59	20,09	0,50	1	1				1	6,16	
	19:00	21,08	20,61	0,48	1	1				1	6,70	
	20:00	21,09	20,59	0,51	1	1				1	6,69	
	21:00	21,21	20,91	0,30	1	1				1	6,51	
	22:00	19,50	19,38	0,12	1		1			1	5,19	
	23:00	17,64	17,64	0,00	1		1			1	3,23	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης