

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 10/6/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,00	11,00	14,48	14,48	3,50	2,50	2,50	3,50	3,50		
Η ε ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	20,69	18,34	2,35		1		1						7,25	7,06
	01:00	19,17	16,76	2,41	1	1		1						5,88	4,85
	02:00	18,04	16,55	1,49	1	1								6,52	6,23
	03:00	17,35	16,02	1,33	1	1								5,97	5,52
	04:00	17,00	15,86	1,14	1	1								5,59	5,03
	05:00	16,63	15,63	1,01	1	1								5,31	4,64
	06:00	16,93	16,22	0,70	1	1								5,58	5,04
	07:00	18,71	17,96	0,75	1	1								5,71	4,96
	08:00	20,88	20,28	0,60		1			1					7,10	7,28
	09:00	23,20	22,17	1,03	1	1			1					5,27	4,34
	10:00	23,80	23,31	0,49	1	1			1					5,20	4,71
	11:00	23,75	23,10	0,65	1	1			1					5,08	4,43
	12:00	24,84	23,79	1,04		1	1	1						4,40	3,41
	13:00	25,46	24,18	1,28		1	1	1						5,99	5,72
	14:00	25,28	23,77	1,51		1	1	1	1					5,62	4,91
	15:00	25,13	23,51	1,62		1	1	1	1					5,46	4,65
	16:00	25,08	23,54	1,55		1	1	1	1					5,45	4,64
	17:00	25,48	24,55	0,93		1	1	1	1					5,71	5,08
	18:00	25,82	25,21	0,61		1	1	1	1					5,99	5,54
	19:00	25,79	25,27	0,52		1	1	1	1					6,00	5,51
	20:00	26,70	26,62	0,08		1	1	1	1					6,61	6,60
	21:00	27,68	27,65	0,03		1	1	1	1					7,36	7,80
	22:00	25,77	25,67	0,10		1	1	1	1					6,05	5,56
	23:00	23,74	23,72	0,02	1	1	1	1						4,71	3,46

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος, Καλόγερος, Μελανιούς και Ροδόκλινα 1 ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ΑΠ Κεφαλα, Καρδάμυλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τη 02:00. Η μονάδα G3 ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης