

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 10 Ιούνιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/6/24 0:00	136,05	124,04	12,01	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		39,33	39,28
10/6/24 1:00	127,09	114,14	12,95	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1		35,13	34,11
10/6/24 2:00	120,14	108,32	11,82	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1	34,79	34,73
10/6/24 3:00	117,31	106,21	11,10	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1	32,62	32,74
10/6/24 4:00	115,81	104,78	11,03	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1	31,10	31,12
10/6/24 5:00	117,23	107,31	9,92	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1	32,31	32,39
10/6/24 6:00	122,98	113,05	8,65	1,28	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	33,03	32,62
10/6/24 7:00	142,34	127,53	9,03	5,78	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	40,12	40,12
10/6/24 8:00	159,55	142,32	7,01	10,23	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,39	47,46
10/6/24 9:00	172,40	154,62	3,82	13,95	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 10:00	178,71	159,11	3,00	16,60	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 11:00	180,80	158,32	4,12	18,35	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 12:00	185,47	159,52	6,60	19,36	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 13:00	190,75	162,58	8,71	19,45	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 14:00	190,59	164,29	7,30	18,99	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 15:00	186,94	163,60	5,84	17,50	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 16:00	185,72	161,49	8,74	15,49	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 17:00	186,62	163,08	11,07	12,48	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 18:00	188,93	163,90	17,05	7,98	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 19:00	184,13	160,35	21,21	2,57	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 20:00	179,66	156,71	22,88	0,07	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 21:00	172,55	148,27	24,28	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/6/24 22:00	159,17	140,44	18,73	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,41	47,33
10/6/24 23:00	146,02	125,99	20,03	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1		1	1	43,06	41,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

**Παρατηρήσεις**

1 Πλύση της D3 ΑΗΣ (22:00-23:00)