

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,300						
Ημερ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (Μw)	Θερμική Παραγωγή (Μw)	Αιολική Παραγωγή (Μw)	Παραγωγή ΥΒΣ Τηλου (Μw)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (Μw)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (Μw)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	62,97	62,39	0,37	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1	14,90	14,95
	01:00	58,27	57,70	0,37	0,20	1	1	1	1	1	1								1			1	13,24	13,09
	02:00	55,73	54,86	0,86	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	10,61	10,57
	03:00	53,77	52,49	1,27	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	8,64	8,59
	04:00	52,88	51,79	1,08	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	7,64	7,65
	05:00	53,29	51,58	1,71	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	8,02	8,08
	06:00	55,49	54,59	0,90	0,01	1	1	1	1	1	1								1			1	10,04	10,16
	07:00	62,92	62,70	0,21	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	14,96	15,04
	08:00	69,50	69,34	0,16	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1	15,20	15,20
	09:00	74,35	74,34	0,01	0,01	1	1	1	1	1	1								1		1	1	15,20	15,20
	10:00	75,62	75,62	0,00	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1		1	1	15,20	15,20
	11:00	75,85	75,76	0,00	0,09	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20
	12:00	78,06	77,58	0,07	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20
	13:00	80,50	79,97	0,12	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20
	14:00	80,27	79,78	0,09	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20
	15:00	78,24	77,74	0,10	0,40	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20
	16:00	78,53	78,05	0,08	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	17:00	83,20	82,56	0,24	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	18:00	88,14	87,50	0,43	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	19:00	88,99	88,14	0,64	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	20:00	87,73	87,15	0,37	0,21	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	21:00	84,70	84,32	0,38	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
	22:00	78,29	77,88	0,40	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1			1	1	1	1	15,20	15,20
23:00	72,26	71,99	0,26	0,01	1	1	1	1	1	1				1				1	1	1	1	15,20	15,20	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης