

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000			
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦOP.HZ (x5)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	30,36	30,36	0,00		1	1	1	1		1				7,50	7,56
	01:00	27,30	27,28	0,02			1	1	1		1				6,09	6,03
	02:00	25,57	25,46	0,11				1	1		1				5,61	6,01
	03:00	24,67	24,44	0,23				1	1		1				8,75	8,74
	04:00	24,22	23,97	0,26				1	1		1				8,32	8,30
	05:00	24,22	23,57	0,65				1	1		1				8,30	8,27
	06:00	25,41	24,07	1,34				1	1		1				9,29	9,30
	07:00	28,75	25,59	3,16				1	1		1				8,79	8,85
	08:00	32,46	28,64	3,82			1	1	1		1				11,57	11,65
	09:00	35,88	32,01	3,87			1	1	1		1				13,21	13,26
	10:00	37,30	33,15	4,15		1	1	1	1		1				13,54	13,54
	11:00	38,53	32,53	6,01		1	1		1		1		4		13,71	13,68
	12:00	40,86	35,72	5,14	1	1	1	1	1		1		2		13,72	13,71
	13:00	42,67	37,05	5,62	1	1	1		1		1		6	1	13,69	13,71
	14:00	41,41	34,26	7,15		1	1	1	1		1		5		13,67	13,70
	15:00	40,33	32,72	7,61		1	1	1	1		1				13,73	13,73
	16:00	39,53	33,97	5,55		1	1	1	1		1				13,73	13,73
	17:00	40,61	36,00	4,60		1	1	1	1		1		2		13,73	13,73
	18:00	43,58	40,67	2,90		1	1	1	1		1		6		13,73	13,73
	19:00	44,57	43,23	1,34		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73
20:00	43,81	42,72	1,09		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73	
21:00	43,86	42,46	1,40		1	1	1	1		1		8		13,73	13,73	
22:00	40,64	39,12	1,52		1	1	1	1		1		4		13,73	13,73	
23:00	36,23	34,80	1,43		1	1	1	1		1				12,52	12,50	

Μερική διακοπή στις 11:20 λόγω βλάβης στη μονάδα G8.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης