

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 10/6/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	0,90	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	8,05	7,51	0,55		1		7	2,65
	01:00	7,91	7,57	0,35		1		5	2,65
	02:00	7,66	7,51	0,16		1		5	2,65
	03:00	7,35	7,03	0,32		1		5	2,65
	04:00	7,23	6,81	0,43		1		5	2,65
	05:00	7,17	6,77	0,40		1		5	2,65
	06:00	6,63	6,15	0,48		1		5	2,65
	07:00	6,71	6,38	0,33		1		5	2,65
	08:00	5,63	5,59	0,03		1		2	2,65
	09:00	6,67	6,63	0,04		1		3	2,65
	10:00	7,94	7,87	0,06		1		7	2,65
	11:00	9,10	9,10	0,00		1		7	2,65
	12:00	9,53	9,49	0,03		1		8	2,65
	13:00	9,62	9,59	0,03		1		7	2,65
	14:00	9,78	9,78	0,00		1		7	2,65
	15:00	9,70	9,70	0,00		1		7	2,65
	16:00	9,73	9,73	0,00		1		7	2,65
	17:00	9,90	9,90	0,00		1		7	2,65
	18:00	10,23	10,23	0,00		1		8	2,65
	19:00	10,75	10,75	0,00		1	1	8	2,65
	20:00	10,85	10,85	0,00		1	1	8	2,65
	21:00	11,23	11,23	0,00		1	1	7	2,65
	22:00	10,95	10,94	0,01		1	1	5	2,65
	23:00	10,91	10,87	0,04		1	1	3	2,65

**Παρατηρήσεις:** Κατά το διάστημα 08:00-10:20 πραγματοποιήθηκε μερική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω εργασιών στον ΑΣΠ. Η μονάδα G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης