

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)		8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000		
Ρ Ε Σ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)
Τρίτη, 11 Ιουνίου 2024	00:00	15,70	15,70	0,00	1		1			1	1,33
	01:00	14,38	14,34	0,04			1			1	3,70
	02:00	13,65	13,43	0,21			1			1	3,42
	03:00	13,17	12,88	0,29			1			1	2,90
	04:00	12,95	12,89	0,06			1			1	2,68
	05:00	12,74	12,72	0,01			1			1	2,47
	06:00	13,53	13,53	0,00			1			1	3,21
	07:00	15,16	15,16	0,00			1			1	4,15
	08:00	17,01	17,01	0,00	1		1			1	2,53
	09:00	18,11	18,11	0,00	1		1			1	3,71
	10:00	18,31	18,27	0,05	1		1			1	3,91
	11:00	19,04	18,99	0,05	1		1			1	4,61
	12:00	19,90	19,77	0,13	1		1			1	5,51
	13:00	20,35	20,12	0,23		1	1			1	5,84
	14:00	19,81	19,66	0,15		1	1			1	5,45
	15:00	19,48	19,33	0,15		1	1			1	5,08
	16:00	19,56	19,45	0,11		1	1			1	5,19
	17:00	20,43	20,39	0,04		1	1			1	6,05
	18:00	22,23	22,15	0,08		1	1			1	6,81
	19:00	22,74	22,71	0,03		1	1	1		1	5,20
	20:00	22,58	22,50	0,08		1	1	1		1	5,02
	21:00	22,35	22,13	0,23		1	1	1		1	4,82
	22:00	20,66	20,66	0,00		1	1	1		1	4,10
	23:00	18,59	18,58	0,01		1		1		1	4,58

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης