

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Ιούνιος 2024	00:00	2,67	2,67	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	01:00	2,33	2,33	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	02:00	2,21	2,21	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	03:00	2,13	2,13	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	04:00	2,08	2,08	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	05:00	2,10	2,10	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	06:00	2,10	2,10	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	07:00	2,18	2,18	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	08:00	2,46	2,46	0,00		1	1			1						0,42	0,42
	09:00	2,66	2,66	0,00		1	1			1						0,79	0,79
	10:00	2,56	2,56	0,00		1	1			1						0,71	0,71
	11:00	2,86	2,86	0,00		1	1			1		1				0,75	0,75
	12:00	2,92	2,92	0,00		1	1			1		1				0,77	0,77
	13:00	2,96	2,96	0,00		1	1			1		1				0,86	0,86
	14:00	3,02	3,02	0,00		1	1			1		1				0,85	0,85
	15:00	3,00	3,00	0,00		1	1			1		1				0,76	0,76
	16:00	2,90	2,90	0,00		1	1			1		1				0,63	0,63
	17:00	2,84	2,82	0,01		1	1			1		1				0,73	0,73
	18:00	2,98	2,96	0,01		1	1			1		1				0,98	0,98
	19:00	3,17	3,17	0,00		1	1			1		1				1,11	1,11
	20:00	3,31	3,30	0,02		1	1			1		1				1,18	1,18
	21:00	3,41	3,41	0,00		1	1			1		1				1,20	1,20
	22:00	3,52	3,39	0,12		1	1			1		1				1,09	1,09
	23:00	3,17	3,06	0,10		1	1			1		1				0,77	0,77

Έως τις 09:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας του συστήματος εποπτείας του ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης