



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-----|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 4 Ιούνιος 2024 | 00:00 | 2,73 | 2,68 | 0,05 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,82 | 0,82 |
| | 01:00 | 2,59 | 2,52 | 0,06 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| | 02:00 | 2,47 | 2,41 | 0,06 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,82 | 0,82 |
| | 03:00 | 2,41 | 2,34 | 0,07 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,74 | 0,74 |
| | 04:00 | 2,39 | 2,09 | 0,30 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,70 | 0,70 |
| | 05:00 | 2,33 | 2,13 | 0,20 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,61 | 0,61 |
| | 06:00 | 2,28 | 1,96 | 0,32 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,59 | 0,59 |
| | 07:00 | 2,32 | 1,93 | 0,40 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,64 | 0,64 |
| | 08:00 | 2,65 | 2,44 | 0,21 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,91 | 0,91 |
| | 09:00 | 2,90 | 2,60 | 0,30 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 0,99 | 0,99 |
| | 10:00 | 2,96 | 2,58 | 0,39 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1,04 | 1,04 |
| | 11:00 | 2,92 | 2,65 | 0,27 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 0,93 | 0,93 |
| | 12:00 | 3,08 | 2,98 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1,07 | 1,07 |
| | 13:00 | 3,27 | 3,27 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,02 | 1,02 |
| | 14:00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,03 | 1,03 |
| | 15:00 | 3,20 | 3,20 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 16:00 | 3,08 | 3,08 | 0,01 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 0,84 | 0,84 |
| | 17:00 | 3,20 | 3,18 | 0,03 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 0,95 | 0,95 |
| | 18:00 | 3,46 | 3,46 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,17 | 1,17 |
| | 19:00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,19 | 1,19 |
| | 20:00 | 3,71 | 3,71 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 21:00 | 3,69 | 3,69 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,20 | 1,20 |
| | 22:00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1,19 | 1,19 |
| | 23:00 | 3,18 | 3,18 | 0,00 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 0,94 | 0,94 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης