

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 11 Ιούνιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
11/6/24 0:00	133,67	116,50	17,16	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	39,86	39,82	
11/6/24 1:00	124,19	109,00	15,19	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		37,17	37,12	
11/6/24 2:00	118,35	105,21	13,13	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		33,65	33,52	
11/6/24 3:00	115,35	98,43	16,91	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			33,52	33,50	
11/6/24 4:00	114,17	93,43	20,74	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			36,33	34,24	
11/6/24 5:00	116,29	93,68	22,61	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1			39,87	34,87	
11/6/24 6:00	122,78	98,61	22,79	1,37	1	1			1		1					0	1	1	1		1			41,24	36,74	
11/6/24 7:00	141,57	118,63	16,94	6,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1		42,39	42,45	
11/6/24 8:00	160,02	138,12	11,34	10,55	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	47,49	47,55	
11/6/24 9:00	174,17	153,50	6,77	13,91	1	1			1		1			1		0	1	1		1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 10:00	179,88	156,80	6,90	16,19	1	1			1		1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	47,91	47,87	
11/6/24 11:00	183,23	159,63	6,00	17,60	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 12:00	187,04	163,18	5,16	18,70	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 13:00	192,25	164,95	8,25	19,05	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 14:00	193,56	163,80	11,20	18,56	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 15:00	189,41	159,29	12,97	17,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 16:00	189,12	160,67	13,52	14,92	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 17:00	191,40	168,60	11,10	11,69	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 18:00	193,07	171,55	14,31	7,21	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 19:00	187,06	166,40	18,90	1,76	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 20:00	183,48	159,80	23,51	0,18	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 21:00	178,11	152,75	25,35	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
11/6/24 22:00	165,77	141,62	24,14	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,46	48,49	
11/6/24 23:00	153,52	130,02	23,50	0,00	1	1			1	1						0	1	1	1	1	1	1		47,86	46,00	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης