

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 10/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,08	2,42	0,65	0,01					1			1		0,99	0,99
	01:00	2,79	2,19	0,61	0,00					1			1		0,97	0,97
	02:00	2,65	2,16	0,49	0,00					1			1		0,69	0,73
	03:00	2,57	1,98	0,58	0,01					1			1		0,78	0,82
	04:00	2,53	1,91	0,61	0,01								1		0,89	0,89
	05:00	2,41	1,82	0,59	0,00								1		0,85	0,85
	06:00	2,50	2,08	0,41	0,00								1		0,87	0,87
	07:00	2,68	2,39	0,30	0,00							1		1	0,92	0,92
	08:00	2,96	2,36	0,25	0,35							1		1	0,83	0,82
	09:00	3,25	2,67	0,19	0,40							1		1	0,93	0,97
	10:00	3,44	2,95	0,09	0,40							1		1	0,96	0,99
	11:00	3,59	3,15	0,04	0,40							1	1	1	0,97	0,97
	12:00	3,66	3,24	0,02	0,40							1	1	1	0,99	0,96
	13:00	3,69	3,24	0,05	0,40							1	1	1	0,99	0,96
	14:00	3,74	3,29	0,05	0,40							1	1	1	0,99	0,97
	15:00	3,57	3,12	0,05	0,40							1	1	1	0,99	0,89
	16:00	3,45	2,94	0,11	0,40							1	1	1	0,99	0,80
	17:00	3,45	2,96	0,09	0,40						1	1		1	0,92	0,92
	18:00	3,57	3,12	0,05	0,40						1	1		1	0,96	0,97
19:00	3,70	3,24	0,06	0,40				1					1	0,98	0,98	
20:00	3,82	3,19	0,04	0,60				1					1	0,98	0,98	
21:00	4,01	3,38	0,03	0,60				1					1	0,99	0,99	
22:00	3,85	3,24	0,02	0,60				1					1	0,98	0,98	
23:00	3,59	3,18	0,01	0,40				1					1	0,96	0,96	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκαν απώλειες επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του ΗΣ

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης