

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 11/6/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,20	3,10	0,09	0,01			1					1		0,95	0,95
	01:00	2,88	2,49	0,39	0,00						1		1		0,91	0,91
	02:00	2,69	2,35	0,34	0,00						1		1		0,91	0,90
	03:00	2,59	2,33	0,25	0,00					1			1		0,90	0,90
	04:00	2,54	2,50	0,04	0,00					1			1		0,89	0,89
	05:00	2,45	2,40	0,05	0,00					1			1		0,81	0,80
	06:00	2,61	2,61	0,00	0,00					1			1		0,90	0,91
	07:00	2,87	2,87	0,00	0,00						1	1	1		0,87	0,85
	08:00	3,06	3,06	0,00	0,00						1	1	1		0,77	0,78
	09:00	3,27	3,27	0,01	0,00						1	1	1		0,96	0,96
	10:00	3,55	3,55	0,00	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	11:00	3,63	3,62	0,00	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	12:00	3,74	3,74	0,00	0,01						1	1	1		0,99	0,99
	13:00	3,90	3,90	0,00	0,00						1	1	1		0,99	0,99
	14:00	3,91	3,91	0,00	0,00			1			1		1		0,98	0,98
	15:00	3,82	3,78	0,00	0,04			1			1		1		0,99	0,99
	16:00	3,77	3,77	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	17:00	3,73	3,73	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99
	18:00	3,79	3,79	0,00	0,00			1			1		1		0,98	0,98
19:00	3,87	3,87	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
20:00	4,04	4,04	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
21:00	4,19	4,19	0,01	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
22:00	4,11	4,10	0,00	0,00			1			1		1		0,99	0,99	
23:00	3,76	3,74	0,01	0,00			1			1		1		0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Το διάστημα έως και τις 14:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο χώρο των μονάδων G3 και G1

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης