

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 23,100 | 1,500 | 1,300 | 1,300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,200 |
| Η Ε Π Ε Ρ | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | MTU 9-11 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 65,87 | 65,46 | 0,41 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 01:00 | 60,86 | 59,65 | 0,21 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 02:00 | 57,43 | 57,39 | 0,03 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 03:00 | 55,10 | 55,10 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 04:00 | 53,92 | 53,92 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 05:00 | 53,78 | 53,74 | 0,04 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 06:00 | 55,88 | 55,67 | 0,21 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| | 07:00 | 63,76 | 63,72 | 0,04 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 08:00 | 71,14 | 71,12 | 0,03 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 09:00 | 75,64 | 75,58 | 0,06 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 10:00 | 77,52 | 77,25 | 0,27 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 11:00 | 78,37 | 76,85 | 1,52 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 12:00 | 80,71 | 78,33 | 1,98 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 13:00 | 82,95 | 81,09 | 1,46 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 14:00 | 82,88 | 81,44 | 1,21 | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 15:00 | 80,83 | 79,06 | 1,77 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 16:00 | 82,23 | 80,32 | 1,92 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 17:00 | 85,94 | 84,25 | 1,69 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 18:00 | 90,47 | 88,82 | 1,65 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 19:00 | 89,81 | 87,89 | 1,93 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 20:00 | 88,16 | 85,93 | 2,23 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | |
| | 21:00 | 86,35 | 84,77 | 1,59 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| | 22:00 | 80,48 | 78,79 | 1,69 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
| 23:00 | 75,03 | 72,44 | 2,59 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |

Η G5 του ΑΣΠ Καλύμνου λειτουργεί έως 4,2ΜW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης