Παρασκευή, 14 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,148	0,139	0,133	0,130	0,130	0,137	0,137	0,148	0,164	0,183	0,196	0,212	0,218	0,209	0,193	0,176	0,185	0,185	0,203	0,212	0,213	0,204	0,204	0,178	4,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 15 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,157	0,137	0,132	0,132	0,134	0,137	0,137	0,146	0,163	0,185	0,193	0,194	0,198	0,213	0,190	0,178	0,197	0,192	0,209	0,210	0,219	0,211	0,203	0,179	4,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1																	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 16 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,158	0,132	0,114	0,116	0,121	0,120	0,120	0,131	0,142	0,169	0,162	0,172	0,178	0,191	0,194	0,190	0,188	0,186	0,213	0,210	0,222	0,215	0,198	0,177	4,02
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1	1	1																Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 17 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,157	0,134	0,131	0,127	0,129	0,136	0,139	0,157	0,175	0,213	0,217	0,216	0,218	0,221	0,199	0,187	0,204	0,200	0,220	0,224	0,229	0,221	0,212	0,184	4,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 18 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,159	0,139	0,133	0,128	0,137	0,138	0,141	0,164	0,173	0,218	0,218	0,225	0,225	0,227	0,213	0,185	0,191	0,184	0,200	0,215	0,218	0,218	0,209	0,181	4,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 19 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,159	0,149	0,141	0,136	0,145	0,146	0,146	0,172	0,185	0,208	0,212	0,224	0,219	0,222	0,205	0,199	0,201	0,193	0,209	0,219	0,225	0,229	0,226	0,203	4,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Δονούσας																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,150	0,136	0,125	0,119	0,127	0,131	0,130	0,160	0,185	0,197	0,205	0,212	0,206	0,211	0,196	0,226	0,221	0,220	0,234	0,235	0,249	0,250	0,248	0,226	4,60
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G2 (MAN D2566ME)	0,08																									Διαθέσιμη
G3 (MAN D2566ME)	0,08										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD 1345GE)	0,23	1	1	1	1	1	1	1																		Διαθέσιμη
G6 (VOLVO TAD 740GE)	0,165																									Διαθέσιμη